


Вытяжные вентиляторы SILENT-100 (8 Вт, 220В) устанавливаются в санузлах и кухнях, расположенных на 16 этаже. Вентиляторы подключаются к группе №1 санузла кабелем ВВГнг-LS-2х1,5, проложенном открыто в кабель-канале. Управление вентилятором на кухне выполняется отдельным выключателем, вентилятор в санузле управляется выключателем освещения санузла. Вентиляторы не требуют подключения заземляющей жилы.

Условные обозначения:

 - Вентилятор вытяжной SILENT-100



СОГЛАСОВАНО	
Взам. инв.Н	
Подпись и дата	
Инв.Н подл.	

				<b>ИОС.302.3</b>		
				Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенным гаражом, встроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением, досуговым центром по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Муриновское сельское поселение, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер 47-07-0722001:611		
ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	Этап 1.2. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания. Секция №3
Разработал	Калтышев				08.14	СТАДИЯ
Проверил	Калтышев					ЛИСТ
						ЛИСТОВ
Н.контр.	Калтышев					Р
						14
				<b>План расположения сети 16 этажа</b>		<b>ООО "Bera" КОТЭП</b>
<small>КОПИРОВАЛ</small>						